

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ETVZ16E9W7

					ETVZ16S23EA9W7	ETVZ16S18EA9W7	ETVZ16S18EJ9W7	ETVZ16S23EJ9W7
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBA	30.0 (6)	30.0 (6)	30.0 (6)	30.0 (6)
Operation range	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)
			Min.	°C	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)
	Heating	Partea de apă	Max.	°C	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)
			Min.	°C	0 (7)	0 (7)	0 (7)	0 (7)
Sound power level	Nom.			dBA	44.0 (5)	44.0 (5)	44.0 (5)	44.0 (5)
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	595	595	595	595
			Adâncime	mm	625	625	625	625
			Înălțime	mm	1,850	1,650	1,650	1,850
Carcasă	Material				Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită
Greutate	Unitate			kg	128	120	120	128
Încălzitor electric	Siguranțe recomandate			A	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)	20.000 (10)
	Alimentare curent		Frecvență	Hz	50	50	50	50
			Tensiune	V	400	400	400	400
			Nume		9W	9W	9W	9W
			Faze		3	3	3	3
Power supply	Nume				Consultați nota 9	Consultați nota 9	Consultați nota 9	Consultați nota 9
Note					(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcționează în	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcționează în	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcționează	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcționează

	modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUI, nu funcționare în timpul degivrării)	modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUI, nu funcționare în timpul degivrării)	în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUI, nu funcționare în timpul degivrării)	în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUI, nu funcționare în timpul degivrării)
	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K
	(3) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune	(3) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune	(3) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune	(3) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune
	(4) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(4) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(4) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(4) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.
	(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.	(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.	(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.	(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.
	(6) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanță/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C.	(6) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanță/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C.	(6) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanță/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C.	(6) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanță/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C.
	(7) - Consultați domeniul de funcționare al unității.	(7) - Consultați domeniul de funcționare al unității.	(7) - Consultați domeniul de funcționare al unității.	(7) - Consultați domeniul de funcționare al unității.
	(8) - În funcție de modul de funcționare; consultați manualul de instalare.	(8) - În funcție de modul de funcționare; consultați manualul de instalare.	(8) - În funcție de modul de funcționare; consultați manualul de instalare.	(8) - În funcție de modul de funcționare; consultați manualul de instalare.
	(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa	(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa	(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și	(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și

	casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.
	(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)