

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ELVZ-E6V / ERRA08-12EV3

				ELVZ12S23EJ6V / ERRA08EAV3	ELVZ12S18EJ6V / ERRA08EAV3	ELVZ12S18EJ6V / ERRA10EAV3	ELVZ12S23EJ6V / ERRA10EAV3	ELVZ12S23EJ6V / ERRA12EAV3	ELVZ12S18EJ6V / ERRA12EAV3
Capacitate de încălzire	Min.		kW	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)
	Nom.		kW	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)
	Max.		kW	7.95 (1)	7.95 (1)	9.25 (1)	9.25 (1)	9.97 (1)	9.97 (1)
Putere absorbită	Încălzire	Min.	kW	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)
		Nom.	kW	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)
		Max.	kW	1.69 (5)	1.69 (5)	2.04 (5)	2.04 (5)	2.28 (5)	2.28 (5)
	Apă caldă menajeră de la 10°C la 50 °C	Nom.	kWh	3.19 (6)	2.63 (6)	2.63 (6)	3.19 (6)	3.19 (6)	2.63 (6)
Heat up time from 10°C to 50°C	hr			2 h 10 min	1 h 51 min	1 h 51 min	2 h 10 min	2 h 10 min	1 h 51 min
COP				4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)
Încălzire apă caldă menajeră	Informații generale		Profil de sarcină declarat		L	L	L	L	L
	Climat mediu		Clasă de eficiență energetică pentru încălzirea apei		A+	A+	A+	A+	A+
Încălzire a spațiului	Ieșire de apă la 55 °C, climat temperat	Info gen.	SCOP		3.34	3.34	3.34	3.44	3.44
			Clasă de eficiență a		A++	A++	A++	A++	A++

			Încălzirii spațiului							
	leșire de apă la 35°C, climat temperat	Informații gen.	SCOP		4.69	4.69	4.71	4.71	4.71	4.71
			Clasă de eficiență a încălzirii spațiului		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Note					(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C
					(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
					(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB
					(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB
					(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv de	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare,	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv de	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare,	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare,

	de pompa de circulație; conform EN14511	pompa de circulație; conform EN14511	inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511	pompa de circulație; conform EN14511	inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511	inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511
	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.
	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	